

gemeente
Haarlemmermeer

Aan de leden van de gemeenteraad

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Staf Bestuur Directie
HCM Koning
023 -5674903

13.0060079
Geen
Verlichting tijdelijke parkeergarage

2013/26079

Verzenddatum

04 JUNI 2013

Geachte heer, mevrouw,

De fractie van GroenLinks heeft tijdens het vragenuur een vraag gesteld inzake de verlichting van de tijdelijke parkeergarage in Hoofddorp. Deze is op 19 december 2012 beantwoord in die zin dat bezien wordt of de intensiteit kan worden verminderd zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid en voldaan blijft worden aan de veiligheidsnorm EXPAN.

Dit onderzoekje heeft door misverstanden veel te lang geduurd, waarvoor mijn excuses.

De conclusies zijn de volgende:

Uitstraling van licht naar de omgeving is bij een open parkeergarage niet te voorkomen. In verband met (sociale) veiligheidsaspecten geldt in een parkeergarage een hoge norm (VEXPAN norm), waaraan de verlichting moet voldoen.

De mogelijkheden om de intensiteit van de verlichting te verminderen zijn derhalve beperkt.

Met de beheerder van de tijdelijke parkeergarage is bekeken of de intensiteit verminderd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de (sociale) veiligheid.

Hieruit is gebleken dat de verlichting op de tussendecken (BG en 1ste verdieping) volgens de geldende norm is. Hier mag de verlichting niet worden verminderd.

Alleen op het bovendeck (het buitendeck/parkeerplaats) zijn de eisen lager. Echter ook hier is het risico op misdaad hoog, indien de verlichting wordt aangepast. Wij kiezen ervoor het gevoel van veiligheid te laten prevaleren.


Een andere optie is het toepassen van aanwezigheidssensoren, waarbij de verlichting (per sectie) pas wordt ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is. Soms wordt dit toegepast in afgesloten/ beveiligde garages. Het risico hiervan is wel het dat tot (meer) vandalisme/ auto-inbraken kan leiden. Vanwege de open uitvoering van de tijdelijke garage, is deze optie dan ook niet mogelijk.



Mixed Sources
Productgroep uit goed beheerde
bossen en andere gecontroleerde
bronnen

Cert no. SGS-COC-004741
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Ons kenmerk 13.0060079
Volgvel 2



In de verwachting uw vraag te hebben beantwoord en met vriendelijke groet,

S. Bak
Wethouder openbare ruimte, sociale zaken en welzijn