



gemeente  
**Haarlemmermeer**

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
Hoofddorp  
Telefoon 0900 1852  
Telefax 023 563 95 50



2012/13682

Cluster Handhaving en Toezicht  
Contactpersoon drs. J.C.R. Dopheide  
Telefoonnummer 023 - 567 3506  
Uw brief d.d. 15 februari 2012  
Ons kenmerk 2012.0010097  
Bijlage(n) Geen  
Onderwerp Beantwoording vragen fractie CDA over natte koeltorens

Verzenddatum

14 MAART 2012

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 februari 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over 'natte koeltorens'. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

*Vraag 1: Heeft het college gereageerd op het verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu m.b.t. de inventarisatie van natte koeltorens?*

Antwoord: ja, ambtelijk is de vragenlijst ingevuld en binnen de aangegeven termijn verstuurd naar het ministerie.

*Vraag 2: Hoe was de uitkomst van de inventarisatie?*

Antwoord: binnen de gemeente zijn 17 natte koeltorensystemen aanwezig. De gemeente is bevoegd gezag over 8 natte koeltorensystemen, de provincie over de negen op Schiphol.

*Vraag 3: Hoe weet u dat redelijkerwijs de uitkomst overeen komt met de werkelijke situatie?*

Antwoord: aangezien natte koeltorens bij bedrijven niet altijd goed te herkennen zijn, is het niet mogelijk volledige zekerheid te hebben. Daarbij komt het geregeld voor dat het bedrijf zelf niet weet dat de koeling van het gebouw door middel van een natte koeltoren geschiedt. Een verbetering is dat natte koeltorens, die opgericht zijn na 1 januari 2010, bij het bevoegd gezag gemeld dienen te worden. Bovendien zorgt de samenwerking met de GGD-Kennemerland en de provincie er voor dat wij als gemeente beter zicht hebben op de in de Haarlemmermeer aanwezige natte koeltorens.

*Vraag 4: Hoe wordt controle uitgeoefend op de koeltorens?*

Antwoord: natte koeltorens maken deel uit van een inrichting (bedrijf) en bepalen ook voor een deel het milieurisico van deze inrichting. Inrichtingen worden op basis van hun milieurisico periodiek gecontroleerd. Daar inrichtingen met natte koeltorens in een hoge milieurisicoklasse zijn geplaatst, is één controle per twee jaar het minimum. De milieucontrole van een natte koeltoren omvat bij de eerste controle het beoordelen van het legionella-beheersplan en de bijbehorende risicoanalyse. Bij latere controles worden beide documenten gecontroleerd op het up-to-date zijn van de documenten en de uit beide documenten voortvloeiende acties, zoals het periodiek controleren van de eigenschappen van het gebruikte water, die uitgevoerd dienen te worden.


*Vraag 5: Is kennis/kunde om de controle uit te voeren aanwezig in de gemeente? Zo nee, hoe kan deze situatie ten goede worden omgebogen?*

Antwoord: ja, er is kennis/kunde om de controles uit te voeren in onze organisatie. De ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zorgt voor een verdere versterking van de kennis/kunde.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
de secretaris,

de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings